

Emissionswerte Biomasseheizkraftwerk										BMHKW Wiesbaden
KW	Grenzwerte		Tagesmittelwerte nach 17.BImSchV							Bezeichnungen im Klartext
			Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
19			09.05.2022	10.05.2022	11.05.2022	12.05.2022	13.05.2022	14.05.2022	15.05.2022	
Staub	mg/Nm ³	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gesamtstaub, Grenzwert im Jahresmittel 3 mg/Nm ³
CO	mg/Nm ³	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kohlenstoffmonoxid
Cges	mg/Nm ³	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organische Stoffe (als Gesamtkohlenstoff)
HCl	mg/Nm ³	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	HCl=Salzsäure (richtiger=Cl=Choride)
SO ₂	mg/Nm ³	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Schwefeldioxid
HF	mg/Nm ³	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fluorwasserstoff
NO(x)	mg/Nm ³	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stickoxide
NH ₃	mg/Nm ³	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ammoniak
Hg	µg/Nm ³	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Quecksilber, Grenzwert im Jahresmittel 15 µg/Nm ³

Emissionswerte Biomasseheizkraftwerk										BMHKW Wiesbaden
KW	Grenzwerte		Tagesmittelwerte nach 17.BImSchV							Bezeichnungen im Klartext
			Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
20			16.05.2022	17.05.2022	18.05.2022	19.05.2022	20.05.2022	21.05.2022	22.05.2022	
Staub	mg/Nm ³	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gesamtstaub, Grenzwert im Jahresmittel 3 mg/Nm ³
CO	mg/Nm ³	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kohlenstoffmonoxid
Cges	mg/Nm ³	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organische Stoffe (als Gesamtkohlenstoff)
HCl	mg/Nm ³	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	HCl=Salzsäure (richtiger=Cl=Choride)
SO ₂	mg/Nm ³	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Schwefeldioxid
HF	mg/Nm ³	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fluorwasserstoff
NO(x)	mg/Nm ³	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stickoxide
NH ₃	mg/Nm ³	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ammoniak
Hg	µg/Nm ³	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Quecksilber, Grenzwert im Jahresmittel 15 µg/Nm ³