

Emissionswerte Biomasseheizkraftwerk									BMHKW Wiesbaden	
KW	Grenzwerte		Tagesmittelwerte nach 17.BImSchV						Bezeichnungen im Klartext	
			Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa		So
15			08.04.2024	09.04.2024	10.04.2024	11.04.2024	12.04.2024	13.04.2024	14.04.2024	
Staub	mg/Nm ³	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gesamtstaub, Grenzwert im Jahresmittel 3 mg/Nm ³
CO	mg/Nm ³	50	3,64	4,12	4,15	3,33	3,12	3,48	3,38	Kohlenstoffmonoxid
Cges	mg/Nm ³	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organische Stoffe (als Gesamtkohlenstoff)
HCl	mg/Nm ³	10	5,62	3,84	3,34	3,50	4,70	5,22	5,20	HCl=Salzsäure (richtiger=Cl=Choride)
SO ₂	mg/Nm ³	50	4,94	2,99	3,40	3,65	4,16	2,81	2,85	Schwefeldioxid
HF	mg/Nm ³	1	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	Fluorwasserstoff
NO(x)	mg/Nm ³	200	165,47	163,85	164,55	164,65	164,15	165,59	164,72	Stickoxide
NH ₃	mg/Nm ³	10	3,58	3,40	3,05	3,03	2,98	3,21	3,45	Ammoniak
Hg	µg/Nm ³	30	0,31	0,16	0,18	0,22	0,21	0,24	0,26	Quecksilber, Grenzwert im Jahresmittel 15 µg/Nm ³

Emissionswerte Biomasseheizkraftwerk									BMHKW Wiesbaden	
KW	Grenzwerte		Tagesmittelwerte nach 17.BImSchV						Bezeichnungen im Klartext	
			Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa		So
16			15.04.2024	16.04.2024	17.04.2024	18.04.2024	19.04.2024	20.04.2024	21.04.2024	
Staub	mg/Nm ³	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gesamtstaub, Grenzwert im Jahresmittel 3 mg/Nm ³
CO	mg/Nm ³	50	3,72	4,84	4,82	4,76	5,02	4,07	9,72	Kohlenstoffmonoxid
Cges	mg/Nm ³	10	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,01	Organische Stoffe (als Gesamtkohlenstoff)
HCl	mg/Nm ³	10	4,71	5,12	6,29	6,06	5,68	5,65	2,07	HCl=Salzsäure (richtiger=Cl=Choride)
SO ₂	mg/Nm ³	50	3,64	2,96	3,32	3,36	2,93	2,20	1,65	Schwefeldioxid
HF	mg/Nm ³	1	0,05	0,06	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	Fluorwasserstoff
NO(x)	mg/Nm ³	200	161,82	164,43	164,17	165,44	164,85	164,67	164,40	Stickoxide
NH ₃	mg/Nm ³	10	3,23	3,46	3,03	3,88	4,07	3,67	3,27	Ammoniak
Hg	µg/Nm ³	30	0,15	0,11	0,09	0,10	0,15	0,14	0,19	Quecksilber, Grenzwert im Jahresmittel 15 µg/Nm ³